

114年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員、移民行政人員考試及114年特種考試退除役軍人轉任公務人員考試試題

代號：60220
頁次：5-1

考試別：警察人員考試

等別：四等考試

類科組別：消防警察人員

科目：消防與災害防救法規概要（包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則）

考試時間：1小時 30 分

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50分)

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
- (二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、依據消防法及其施行細則規定，請詳述下列問題：

(一)某一地面樓層為16層且管理權有分屬情形之複合用途建築物，其各管理權人應協議選用共同防火管理人，責其訂定共同消防防護計畫後，由各管理權人共同報請建築物所在地主管機關備查。請問共同消防防護計畫應包括那些事項？(12分)

(二)為保障消防人員身心健康及執勤安全，有關消防人員健康檢查之規定有那些？(7分)

(三)供營業使用場所違反消防法應直接處罰緩之規定有那些？(6分)

二、依據災害防救法及其施行細則規定，請詳述下列問題：

(一)中央災害防救會報之組成及任務為何？(10分)

(二)為有效執行緊急應變措施，各級政府應依權責實施相關整備事項，有關儲備及檢查災害防救物資、器材包括那些項目？(10分)

(三)各級政府成立災害應變中心後，指揮官於災害應變範圍內，依其權責可實施那些徵調、徵用、徵購或優先使用之事項？另規避、妨礙或拒絕各該機關依前述規定所為徵調、徵用、徵購或優先使用等處分之罰則為何？(5分)

乙、測驗題部分：(50分)

代號：2602

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)共25題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 依消防法罰則規定，下列何者處罰緩後經通知限期改善，屆期仍不改善者，得按次處罰並得予以30日以下停業或停止其使用之處分？
(A)未依消防法第6條第4項規定設置住宅用火災警報器之老人福利機構場所
(B)供公眾使用建築物及中央主管機關公告之場所，未經場所之管理權人申請主管機關許可，使用以產生火焰、火花或火星等方式，進行表演性質之活動，違反安全防護措施之相關規定者
(C)管理權人未依規定委託消防設備師或消防設備士，定期檢修消防安全設備
(D)違反第7條第1項規定從事消防安全設備之設計、監造、測試或檢修者
- 2 違反消防法消防安全設備或防焰物品使用之規定，係非供營業使用之場所時，經通知限期改善，屆期未改善，處以場所管理權人罰緩，有關罰緩等行政處分，下列敘述何者正確？
(A)處新臺幣2萬元以上30萬元以下罰緩，如屆期仍不改善者，得按次處罰，並得予以30日以下之停業或停止其使用之處分
(B)處新臺幣2萬元以上20萬元以下罰緩，如屆期仍不改善者，得按次處罰，並得予以30日以下之停業或停止其使用之處分
(C)處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰緩，如屆期仍不改善者，得按次處罰，並得予以10日以下之停業或停止其使用之處分
(D)處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰緩，如屆期仍不改善者，得按次處罰，並得予以10日以下之停業或停止其使用之處分
- 3 各類場所管理權人應依規定定期檢修消防安全設備，下列何者不得由管理權人自行辦理？
(A)滅火器 (B)住宅用火災警報器
(C)標示設備 (D)緊急照明燈
- 4 依消防法規定，高層建築物之防災中心或地下建築物之中央管理室，為因應火災發生狀況之判斷及應變能力，應置下列何種人員？
(A)防火管理人 (B)保安監督人 (C)保安檢查員 (D)服勤人員
- 5 依緊急醫療救護法規定，直轄市、縣（市）消防機關之救災救護指揮中心，應由救護人員24小時執勤，處理緊急救護事項，下列敘述何者錯誤？
(A)提供緊急傷病患送達醫療機構前之緊急傷病諮詢
(B)指揮救護隊或消防分隊執行緊急傷病患送達醫療機構前之緊急救護
(C)遇緊急傷病、大量傷病患或野外地區救護時，派遣當地救護運輸工具設置機關（構）之救護車及救護人員出勤，可不必通知直轄市、縣（市）衛生主管機關
(D)聯絡醫療機構接受緊急傷病患
- 6 依緊急救護辦法規定，救護人員實施緊急救護時，下列敘述何者正確？
(A)若緊急傷病患或其家屬拒絕接受運送，仍應強制運送
(B)除運送疑患有法定傳染病之緊急傷病患外，應強制運送
(C)若緊急傷病患或家屬拒絕接受運送，應與急救醫院聯繫後，不予運送，無須要求病患或家屬於紀錄表中簽名
(D)如緊急傷病患或其家屬拒絕接受運送，應要求其於救護紀錄表中簽名後，不予運送
- 7 依消防法規定，消防指揮人員搶救工廠、儲存化學品之倉庫或儲存場所及一定規模以上之實驗室或倉庫火災，有關管理權人應提供搶救資訊，下列敘述何者錯誤？
(A)提供該場所化學品之種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊
(B)提供場所平面配置圖及搶救必要資訊
(C)有關搶救必要資訊，應依環境部規定更新上傳至指定之網路平臺
(D)立即指派專人至現場並協助救災

- 8 依消防法規定，有關消防人員安全衛生防護，下列敘述何者正確？
- (A)中央主管機關為預防消防人員基於其身分與職務活動所可能引起之生命、身體及健康危害，應遴聘消防機關代表、公務人員協會代表及學者專家，組成消防人員職務安全衛生諮詢會，其委員任一性別比例，依隊員性別數比例遴選
- (B)各級消防機關應設安全衛生專責單位及置專責人員。但預算員額數未滿五百人者，得僅置安全衛生專責人員
- (C)各級消防機關對所屬消防人員應施以執行職務與預防災變所必要之安全衛生教育及訓練；消防人員有接受之義務
- (D)各級消防機關對於所屬消防人員得定期實施特定項目之健康檢查，必要時，並得實施臨時健康檢查；其檢查之項目及方式，由中央主管機關會商衛生、人事等相關機關定之
- 9 直轄市、縣（市）消防主管機關應指定醫療指導醫師，建立醫療指導制度，有關應辦理事項，下列敘述何者錯誤？
- (A)得增加具野外醫學專業者
- (B)各級救護技術員執行緊急救護之教育、訓練、督導及考核
- (C)訂定各級救護技術員品質指標、執行品質監測
- (D)核簽急救救護員依據預立醫療流程施行緊急救護之救護紀錄表
- 10 依緊急醫療救護法規定，直轄市、縣（市）衛生主管機關對所轄救護車之人員配置、設備及救護業務應每年定期檢查，救護車設置機關（構）不得規避、妨礙或拒絕，違反此規定依相關規定處分，下列處分何者正確？
- (A)處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰 (B)處新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰
- (C)處新臺幣 5 萬元以上 25 萬元以下罰鍰 (D)處新臺幣 5 萬元以上 50 萬元以下罰鍰
- 11 依緊急救護辦法規定，直轄市、縣（市）消防機關為實施救護業務，對所轄之區域，應進行調查，下列調查事項何者錯誤？
- (A)地勢及交通狀況
- (B)有急救事故發生之虞之對象物，其構造及設備
- (C)醫療機構等之位置及其他必要之事項
- (D)其他經消防主管機關認為必要之事項
- 12 依緊急醫療救護法規定，中央衛生主管機關依緊急醫療救護區域協調指揮體系，委託醫療機構於各區域內組成區域緊急醫療應變中心辦理之業務，下列敘述何者錯誤？
- (A)建置區域內災害醫療資源之資料庫
- (B)即時監控區域內災害有關緊急醫療之事件
- (C)緊急醫療救護體系建置及緊急醫療救護區域劃定諮詢
- (D)定期辦理年度重大災害有關緊急醫療之演練
- 13 依災害防救法規定，為有效執行緊急應變措施，各級政府應依權責實施相關整備事項，下列事項何者錯誤？
- (A)災害防救之訓練、演習
- (B)有關弱勢族群災害防救援助必要事項
- (C)災害監測、預報、警報發布及其設施之強化
- (D)災情蒐集、通報與指揮所需通訊設施之建置、維護及強化

- 14 依災害防救法規定，為實施災後復原重建，各級政府應依權責實施相關災後復原重建事項，並鼓勵公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司、商業、有限合夥主動或協助辦理，下列事項何者錯誤？
- (A)捐贈物資、款項之分配與管理及救助金之發放
 - (B)衛生醫療、防疫及心理輔導
 - (C)環境消毒與廢棄物之清除及處理
 - (D)災害應變過程完整記錄
- 15 依災害防救法規定，A單位應協調金融機構，就受災地區民眾所需重建或修繕資金，予以低利貸款。有關貸款金額、利息補貼額度及作業程序應報請B單位核定之，利息補貼額度由各級政府編列預算執行之，補貼範圍應斟酌民眾受災程度及自行重建能力。請問A單位與B單位各為下列何者？
- (A) A：中央災害防救委員會、B：中央災害防救會報
 - (B) A：內政部、B：行政院災害防救辦公室
 - (C) A：行政院災害防救辦公室、B：中央災害防救會報
 - (D) A：行政院災害防救辦公室、B：中央災害防救委員會
- 16 依災害防救法及其施行細則規定，有關災害防救計畫，下列敘述何者正確？
- (A)公共事業每3年應依災害防救基本計畫檢討災害防救業務計畫
 - (B)災害防救基本計畫每5年應進行勘查評估及檢討
 - (C)中央災害防救業務主管機關應每3年依災害防救基本計畫檢討災害防救業務計畫
 - (D)鄉公所應依上級災害防救計畫每3年檢討地區災害防救計畫
- 17 依災害防救法規定，對於因災害失蹤之人，有事實足認其確已因災死亡而未發現其屍體時，有關失蹤人之死亡宣告，下列敘述何者錯誤？
- (A)法院得依檢察官之聲請，確定其死亡及死亡之時間
 - (B)失蹤人以法院裁定所確定死亡之時，推定其為死亡
 - (C)法院得依利害關係人之聲請，確定其死亡及死亡之時間
 - (D)確定死亡與死亡時間之裁定及該裁定之撤銷、變更，災害防救法未規定者，準用民法宣告死亡事件之規定
- 18 依災害防救法規定，有關各種災害防救計畫擬訂，下列敘述何者錯誤？
- (A)鄉（鎮、市）、山地原住民區公所，擬訂地區災害防救計畫，應經各該災害防救會報核定後實施，並報所屬上級災害防救會報備查
 - (B)直轄市、縣（市）地區災害防救計畫不得牴觸災害防救基本計畫及相關災害防救業務計畫
 - (C)各種災害防救業務計畫或各地區災害防救計畫間有所牴觸而無法解決者，應報請立法院協調之
 - (D)直轄市、縣（市）政府，擬訂地區災害防救計畫，應經各該災害防救會報核定後實施，並報中央災害防救會報備查
- 19 依災害防救法規定，有關各級政府災害防救會報之任務，下列敘述何者錯誤？
- (A)鄉（鎮、市）、山地原住民區公所設鄉（鎮、市）、山地原住民區災害防救會報，其任務是推動疏散收容安置、災情通報、災後緊急搶通及復原重建、環境清理等災害緊急應變及整備措施
 - (B)直轄市、縣（市）政府設直轄市、縣（市）災害防救會報，其任務是核定各該直轄市、縣（市）地區災害防救計畫
 - (C)中央災害防救會報督導、考核中央及直轄市、縣（市）災害防救相關事項
 - (D)行政院設中央災害防救會報，其任務是核定地區災害防救計畫

- 20 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關室內儲槽場所輸送液體六類物品之配管，下列敘述何者錯誤？
- (A) 應為鋼製或金屬製
- (B) 應經該配管最大常用壓力之 1.75 倍以上水壓進行耐壓試驗 10 分鐘，不得洩漏或變形
- (C) 設於地上者，不得接觸地面，且外部應有防蝕功能
- (D) 設有加熱或保溫之設備者，應具有預防火災之安全構造
- 21 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關液化石油氣販賣場所經營者對容器串接使用場所不得供氣之要件，下列何者非屬該要件？
- (A) 未設置自動撒水設備
- (B) 容器置於地下室
- (C) 使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施
- (D) 未設置氣體漏氣警報器
- 22 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關六類公共危險物品製造場所安全距離，下列敘述何者正確？
- (A) 與古蹟之安全距離，應在 20 公尺以上
- (B) 與天然氣儲槽之安全距離，應在 10 公尺以上
- (C) 與電壓超過 7 千伏特，3 萬 5 千伏特以下之高架電線之安全距離，應在 5 公尺以上
- (D) 與加油站之安全距離，應在 20 公尺以上
- 23 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，室外儲槽場所儲存第四類公共危險物品，有關防液堤之設置，下列敘述何者正確？
- (A) 防液堤內面積不得超過 5 萬平方公尺
- (B) 防液堤之高度不得超過 50 公分。但儲槽容量合計超過 20 萬公秉者，高度應在 1 公尺以上
- (C) 儲槽容量超過 1 萬公秉者，應在各個儲槽周圍設置分隔堤；分隔堤高度應在 30 公分以上，且至少低於防液堤 10 公分
- (D) 室外儲槽容量在 1 萬公秉以上者，其防液堤應設置洩漏檢測設備，並應於可進行處置處所設置警報設備
- 24 依爆竹煙火管理條例施行細則規定，有關各種爆竹煙火儲存、販賣場所之管制量，下列敘述何者正確？
- (A) 摧炮類一般爆竹煙火，為火藥量 0.5 公斤或總重量 2.5 公斤
- (B) 摧炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火，為火藥量 5 公斤或總重量 25 公斤
- (C) 舞臺煙火以外之專業爆竹煙火，為總重量 1.5 公斤
- (D) 手持火花類及爆炸音類之排炮、連珠炮、無紙屑炮類，為火藥量 15 公斤或總重量 75 公斤
- 25 依爆竹煙火管理條例規定，下列何者屬中央主管機關之權責？
- (A) 爆竹煙火製造之許可、變更、撤銷及廢止
- (B) 違法製造、輸入、儲存、解除封存、運出儲存地點、販賣、施放、持有之取締及處理
- (C) 一般爆竹煙火認可相關業務之辦理
- (D) 輸入一般爆竹煙火之封存